



CITEL


Type1+2+3光伏装置电涌保护器

DPVN1-6CVGS-21Y-600



NEW CITEL PV SPD

- Type 1+2+3 类光伏系统电涌保护器
- CTC 技术
- VG 技术
- 冲击电流 I_{imp}/I_{total} : 6.25/12.5 kA (10/350 μ s)
- 共模/差模保护
- 遥信告警
- 符合 IEC 61643-31, EN 61643-31, EN 50539-11, UL1449 ed.5 及 GBT18802.31 等标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	1+2+3
系统线路		光伏工作电压500Vdc
标称光伏开路电压	Uocstc	500 Vdc
最大持续工作电压	Ucpv	600 Vdc
光伏		
残流	Ipe	无
剩余电流		
光伏持续工作电流	Icpv	无
@Ucpv		
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	40 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
总最大放电电流	I _{max}	60 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μ s	Total	
冲击电流	I _{imp}	6.25 kA
每极最大耐受@10/350 μ s		
总冲击电流	I _{total}	12.5 kA
最大耐受总冲击电流@ 10/350 μ s		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	6 kV
III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s		
额定短路电流	Iscpv	15 000 A
光伏系统		
接线模式		+/-/PE
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up	2.3 kV
+/- @ In (8/20 μ s)		
电压保护水平	Up	2.3 kV
+/-PE (-/PE) @ In (8/20 μ s)		



CITEL

Type1+2+3光伏装置电涌保护器

DPVN1-6CVGS-21Y-600

电压保护水平 @ 5 kA (8/20μs)	Up	1,9 kV
机械特性		
放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²
形式		紧凑型一体式结构
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		SPD所有保护极从光伏系统脱离
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
遥信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示 - 2.5TE (EN43880)
推荐后备保护器		
热脱扣装置		集成CTC 技术
后备保护器		光伏: 无需安装 储能: 根据预期短路电流选型
标准		
符合标准		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.31
认证		KEMA
产品编号		
65222101		

